

Consumos Energía Fundación MARCO periodo 01/01/2016 a 31/01/2017

Factura	Fecha	Periodo	Consumo Energía Activa		Consumo Energía Reactiva		Energía Reactiva a facturar		Potencia máxima demandada		
PI16142000571488	31/01/2017	Periodo 1	16.631	kWh	5.603	kVArh	115	kVArh	208	kW	
		Periodo 2	19.756	kWh	6.878	kVArh	359	kVArh	204	kW	
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5									
		Periodo 6	27.072		9.541	kVArh				164	kW
		Total	63.459		22.022	kVArh					
PI16142000617378	31/12/016	Periodo 1	12.374	kWh	4.303	kVArh	220		176	kW	
		Periodo 2	12.424	kWh	4.676	kVArh	576		164	kW	
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5									
		Periodo 6	14.405	kWh	5.869	kVArh					
		Total	39.203		14.848	kVArh					
PI16142000571488	30/11/2016	Periodo 1									
		Periodo 2									
		Periodo 3	9.763	kWh	3.596	kVArh	374	kVArh	188	kW	
		Periodo 4	17.645	kWh	6.074	kVArh	251	kVArh	224	kW	
		Periodo 5									
		Periodo 6	16.060	kWh	6.411	kVArh				172	kW
		Total	43.468		16.081	kVArh					
PI16142000548759	18/11/2016	Periodo 1							144	kW	
		Periodo 2							144	kW	
		Periodo 3							144	kW	
		Periodo 4							144	kW	
		Periodo 5	33.508	kWh	11.811	kVArh	753	kVArh	161	kW	
		Periodo 6	27.485	kWh	10.308	kVArh			386	kW	
		Total	60.993		22.119	kVArh					
PI16142000468324	30/09/2016	Periodo 1									
		Periodo 2									
		Periodo 3	4.583	kWh	1.827	kVArh	315	kVArh	52	kW	
		Periodo 4	5.954	kWh	2.227	kVArh	262	kVArh	40	kW	
		Periodo 5									
		Periodo 6	7.245	kWh	3.025	kVArh				44	kW
		Total	17.782	kWh	7.079	kVArh					
PI16142000411409	31/08/2016	Periodo 1									
		Periodo 2									
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5									
		Periodo 6	17.391	kWh	6.593	kVArh				68	kW
		Total	17.391	kWh	6.593	kVArh					
PI16142000359729	31/07/2016	Periodo 1	7.012	kWh	2.410	kVArh	96	kVArh	156	kW	
		Periodo 2	5.320	kWh	2.085	kVArh	329	kVArh	148	kW	
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5									
		Periodo 6	8.028	kWh	3.597	kVArh				44	kW
		Total	20.360	kWh	8.092	kVArh					
PI16142000306708	30/06/2016	Periodo 1	5.303	kWh	1.906	kVArh	156	kVArh	180	kW	
		Periodo 2	3.501	kWh	1.406	kVArh	251	kVArh	176	kW	
		Periodo 3	2.831	kWh	1.005	kVArh	71	kVArh	56	kW	
		Periodo 4	3.655	kWh	1.285	kVArh	79	kVArh	48	kW	
		Periodo 5									
		Periodo 6	9.311	kWh	4.067	kVArh				160	kW
		Total	24.601	kWh	9.669	kVArh					
PI16142000254604	31/05/2016	Periodo 1									
		Periodo 2									
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5	13.612	kWh	4.458	kVArh				64	kW
		Periodo 6	8.523	kWh	3.377	kVArh				56	kW
		Total	22.135	kWh	7.835	kVArh					
PI16142000190610	30/04/2016	Periodo 1									
		Periodo 2									
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5	19.620	kWh	6.650	kVArh	175	kVArh	184	kW	
		Periodo 6	11.442	kWh	4.405	kVArh				168	kW
		Total	31.062	kWh	11.055	kVArh					
PI16142000158138	31/03/2016	Periodo 1									
		Periodo 2									
		Periodo 3	11.736	kWh	4.103	kVArh	230	kVArh	156	kW	
		Periodo 4	22.036	kWh	7.732	kVArh	460	kVArh	204	kW	
		Periodo 5									
		Periodo 6	15.064	kWh	6.129	kVArh				168	kW
		Total	48.836	kWh	17.964	kVArh					
PI16142000089822	29/02/2016	Periodo 1	15.267	kWh	5.207	kVArh	169	kVArh	248	kW	
		Periodo 2	19.489	kWh	6.867	kVArh	436	kVArh	228	kW	
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5									
		Periodo 6	16.850	kWh	6.752	kVArh					
		Total	51.606	kWh	18.826	kVArh					
PI16142000043447	31/01/2016	Periodo 1	8.312	kWh	3.042	kVArh	299	kVArh	156	kW	
		Periodo 2	10.403	kWh	4.165	kVArh	732	kVArh	184	kW	
		Periodo 3									
		Periodo 4									
		Periodo 5									
		Periodo 6	11.793	kWh	5.154	kVArh				172	kW
		Total	30.508	kWh	12.361	kVArh					